CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4209/ĐĐ

*Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

# PHƯƠNG THỨC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH
## Lưới điện Công ty Điện lực Lâm Đồng (Trụ sở chính)
## Ngày 27/11/2026

Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc Quy định Điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;

Căn cứ phương thức vận hành tuần 48 năm 2026 Công ty Điện lực Lâm Đồng (Trụ sở chính).

Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Lâm Đồng lập phương thức vận hành Ngày 27/11/2026 (Trụ sở chính) như sau:

### I. Dự báo phụ tải hệ thống điện thuộc quyền điều khiển:

| Đơn vị | Dự báo phụ tải | | |
|---|---|---|---|
| | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Sản lượng (kWh) |
| Công ty Điện lực Lâm Đồng (TS chính) | 390,058 | 173,343 | 6,894,698 |

### II. Dự kiến các công trình lưới điện mới đưa vào vận hành:

Không có.

### III. Dự kiến kế hoạch công tác sửa chữa bảo dưỡng, thử nghiệm trên lưới:

Phụ lục 1 kèm theo

### IV. Danh mục thao tác vận hành thiết bị thực hiện công tác theo kế hoạch:

Phụ lục 2 kèm theo

### V. Kết dây lưới 22kV:

Phương thức sơ đồ kết dây cơ bản vận hành bình thường thực hiện theo các phương án sau:

- Văn bản số 10973/PCLĐ-ĐĐ ngày 20/11/2026 về việc cập nhật phương án kết dây cơ bản và sơ đồ mạch vòng đồng vị pha lưới điện 22kV (TCS).

**VI. Dự kiến công suất và sản lượng huy động từ các nguồn điện thuộc quyền điều khiển và ĐMTMN:** Phụ lục 3a, 3b kèm theo.

**Các lưu ý trong vận hành đảm bảo cung cấp điện trong ngày:**

❖ **Đảm bảo cung cấp điện ưu tiên:**

1. Giữ điện tự dùng TBA 500kV Di Linh nhằm thi công Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500kV Di Linh **(Từ ngày 05/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026)** theo văn bản số **9345/PCLĐ-ĐĐ ngày 7/10/2026** V/v đảm bảo cấp điện hệ thống tự dùng trong thời gian công tác TBA 500kV Di Linh.
2. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt **(Từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026)** theo văn bản số **10232/PCLĐ-ĐĐ ngày 30/10/2026** của Công ty Điện lực Lâm Đồng.
3. Chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đợt 2 - Năm 2026 **(Từ ngày 26/11/2026 đến hết ngày 27/11/2026)** theo văn bản số **10977/PCLĐ-ĐĐ ngày 20/11/2026** của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động F90 đảm bảo điện áp thanh cái 22kV, trào lưu công suất phản kháng và vận hành tụ bù tại các trạm 110kV theo quy định;

Giám sát việc huy động nguồn công suất của các nhà máy thuỷ điện thuộc quyền điều khiển theo biểu đồ đăng ký và mức phân bổ công suất, hạn chế công suất hoặc ngừng phát (nếu có) theo lệnh của A2 hoặc tình trạng quá tải, bất thường của lưới điện;

Phối hợp, giám sát theo dõi các Điện lực nghiêm túc thực hiện việc huy động nguồn điện mặt trời mái nhà theo phân bổ để đảm bảo ổn định vận hành lưới điện;

Các Điện lực lưu ý việc đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, các phụ tải có đề nghị ưu tiên cấp điện trong ngày trong mọi tình huống, kể cả các tình huống thời tiết cực đoan./.

***Nơi nhận:***
- Các Điện lực trực thuộc (p/h);
- XNLĐCTLĐ (p/h);
- Phòng: KT, AT;
- Các NMĐ thuộc QĐK;
- Lưu: VT, ĐĐ (Uyên).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Đinh Viết Hòa**